

(承認願・承諾願)

平成 年 月 日

試験成績表

セパレーター溶接金物「R クリップ」

殿



有限
会社

北海道ウォール

www.spospo.com/hw


〒069-1482 北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434 FAX (0123) 88-0464

成績書

苫 小 牧 第 8 号
平成24年5月16日

苫小牧市長



依頼者 夕張郡長沼町西12線6番地559
有限会社 北海道ウォール

試料名 セパレータ溶接金物Rクリップ(Sタイプ)
(3分セパレータ(W3/8)+Sタイプ+異形棒鋼D19)

依頼事項 引張試験 1件

成績 依頼者から提出された試料についての試験結果は次のとおりです。

試験結果


記





引張試料名	最大試験力	破断個所
3分セパレータ(W3/8)+Sタイプ+異形棒鋼D19	29KN	セパレータ部破断 以下余白

この謄本(上記の写し)は、原本と相違ないことを証明します。





平成24年5月16日

苫小牧市長










RクリップS




RクリップL



Rクリップ D51

Rクリップ 内径 参考図



S タイプ L = 35 mm

L タイプ L = 50 mm

D 51 タイプ L = 60 mm